


RDS 1-11

Ausgang für Klappe
Port for shutter
Sortie pour volet

Inbetriebnahme nach Störung
nur über "0"-Stellung
Switch to "0" to reset controller
after fan failure
Mise en marche après dérangement
seulement par position 0.



PE N L1 L2 L3

z.B./e.g./
p.ex.



Achtung ! Attention !

TK-Kreis auch bei
geöffneten Steuerkontakten
spannungsführend.
Thermal contact circuit remains
live even when fan control
contacts are open.
Circuit thermocontact sous
tension même en cas de
contacts de commande ouverts.

Bei mehreren Motoren
alle TK's in Reihe schalten.
If a number of fans are
controlled wire all TK's
in series. Si utilisation de
plusieurs moteurs, raccorder
tous les TK's en série.

